

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský. Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-1077

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

KONSTRUKČNÍ DŘEVO OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

JAF HOLZ spol. s. r. o.
Pustiměřská 717/9
682 01 Vyškov
IČO: 46 35 32 83


a vyrobený v(e): JAF HOLZ spol. s. r. o., Družební 702, 725 23 Ostrava – Krásné Pole


Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 14081-1+A1:2011

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 27. února 2017 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.




Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Oznámeného subjektu č. 1393

V Praze dne 27. února 2017



PROTOKOL O POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 1393-CPR-1077

podle systému 2+ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR).

Žadatel:
JAF HOLZ spol. s. r. o.
Pustiměřská 717/9
682 01 Vyškov
IČO: 46 35 32 83

Výrobna:
JAF HOLZ spol. s. r. o.
Družební 702
725 26 Ostrava – Krásné Pole

Výrobek:

KONSTRUKČNÍ DŘEVO OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU

Platnost tohoto protokolu je neomezená, ale je podmíněna každoročním dohledem nad fungováním systému řízení výroby u výrobce nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce.

Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas oznámeného subjektu, který ho vydal. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.

Datum: 2017-02-27

Počet stran: 2

Přílohy:


Počet výtisků: 2

výtisk č. 1: žadatel

výtisk č. 2: archiv OS 1393

Výtisk číslo: 1




Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Oznámeného subjektu č. 1393

1. HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA, ZAHRANIČNÍ TECHNICKÁ NORMA PŘEJÍMAJÍCÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE HARMONIZOVANOU EVROPSKOU NORMU, EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ NEBO URČENÁ NORMA

ČSN EN 14081-1+A1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

2. ÚDAJE O VÝROBKU

Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účely opracované řezáním, frézováním nebo jiným způsobem tříděné dle ČSN 73 2824-1.

3. PŘEHLED PODKLADŮ POUŽITÝCH PŘI POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

- Záznamy o třídění řeziva, o proškolení personálu.
- ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

4. SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY

Kontrola systému řízení výroby byla zaměřena především na požadavky ČSN EN 14081-1+A1

- Dřevo impregnované proti biotickému napadení – ČSN EN 14081-1+A1

Dřevo impregnované proti biologickému napadení musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 15228. Výrobce nemá zavedený systém řízení výroby zaměřený na kontrolu impregnace dřeva, impregnované dřevo není značeno dle ČSN EN 14081-1+A1.

- Záznamy o kontrole – ČSN EN 14081-1+A1

Výše uvedené záznamy se archivují nejméně 10 let.

- Směnová kontrola – ČSN EN 14081-1+A1
- Roční kontrola – ČSN EN 14081-1+A1
- Dávková kontrola – ČSN EN 14081-1+A1

Výrobce provádí dávkovou (popř. denní) a roční kontrolu.

- Označení – ČSN EN 14081-1+A1

5. POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

Posouzení systému řízení výroby provedl(a) Ing. Luboš Drahňovský ve výrobně firmy JAF HOLZ spol. s.r.o., v Ostravě – Krásné Pole dne 21.2.2017 a nebyly shledány neshody.

Posouzení systému řízení výroby se nevztahuje na impregnaci dřeva proti biotickému napadení ČSN EN 14081-1+A1.

6. ZÁVĚR

Systém řízení výroby splňuje požadavky harmonizované normy ČSN EN 14081-1+A1.

Vypracoval(a): Ing. Luboš Drahňovský





Prohlášení o vlastnostech

1393-CPR-1077

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: *Tříděné konstrukční dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účely*

Zamýšlené použití: *Pevnostně tříděné konstrukční dřevo určené k použití v budovách a mostech*

Výrobce: JAF HOLZ spol. s.r.o., Pustiměřská 717/9, 682 01 Vyškov

Provozovna: JAF HOLZ spol. s.r.o., Družební 702, 725 26 Ostrava – Krásné Pole

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: *Systém 2+*

Harmonizovaná norma: *EN 14081-1+A1:2011 Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné dle ČSN 73 2824-1, DIN 4074-1*

Oznámený subjekt: *Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p., OS 1393, provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a vydal osvědčení o shodě řízení výroby 1393-CPR-1077.*

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v ohybu	C30 (S13)	C24 (S10)	C16 (S7)	EN 14081-1+A1
Pevnost v tlaku				EN 14081-1+A1
Pevnost v tahu				EN 14081-1+A1
Pevnost ve smyku				EN 14081-1+A1
Modul pružnosti				EN 14081-1+A1
Reakce na oheň	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	EN 14081-1+A1
Přirozená trvanlivost	Tř. 4			EN 14081-1+A1
	dřevokazné houby hmyz termiti mořští škůdci	NPD NPD NPD NPD		

NPD = bez deklaráce

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

.....
(podpis)

.....
(jméno)

V dne